



Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik
Akustik-Prüfstelle Einsteinufer 25 10587 Berlin

PRÜFBERICHT NR. 09001-2
(Kurzfassung)

- Auftraggeber:** RÖWERT Fenster & Tür GmbH
Gewerbegebiet Gittersee
Heilbronner Straße 10
01189 Dresden
- Auftrag:** Ermittlung der Luftschalldämmung eines Fensters
im Prüfstand
Prüfung nach DIN EN ISO 140-3 (03.05),
Auswertung nach DIN EN ISO 717-1 (11.06)
- Prüfgegenstand:** Holzfenster, zweiflügelig, IV 68, Kiefer
Glastyp SGG CLIMAPLUS ® N ACOUSTIC
WS 26/36, 36 dB, 6/16/4
mit 2. Dichtungsebene
- Prüfergebnis:** Das im Prüfstand ermittelte bewertete Schalldämm-
Maß beträgt
- $R_w=37\text{dB}$**
- Datum der Prüfung:** 17.12.2008

Berlin, 18.12.2008

Roman Tschakert

